

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị

Bệnh viện Bắc Thăng Long có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa và lắp mới hệ thống báo cháy tự động cho Bệnh viện Bắc Thăng Long.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bắc Thăng Long - Tổ 18 - xã Thụ Lâm - TP. Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người trực tiếp nhận báo giá:

Văn thư - Phòng Hành chính Quản trị (Liên hệ đồng chí Hải)

Số điện thoại: 0243.8832727.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản cứng gửi theo địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị.

Bệnh viện Bắc Thăng Long - Tổ 18 - xã Thụ Lâm - TP. Hà Nội.

- Bản mềm gửi theo địa chỉ email: vanthubenhvienbachthanglong@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05/9/ 2025 đến trước 17h ngày 15/9/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Thành tiền
A	BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA					
1	Bảo dưỡng, thay thế vật tư hệ thống báo cháy tự động toà B1					
1	Tủ trung tâm báo cháy 5 Kênh	- Cấp mới - Hãng sản xuất: Woosung/ HQ	Tủ	1		
2	Hệ thống dây, cáp tín hiệu báo cháy	Đo kiểm tra sự cố hở mạch, ngắn mạch, lỗi chạm đất	Hệ thống	1		
3	Hộp đấu nối thông tầng	Vệ sinh, đo điện trở tiếp xúc, xử lý điểm nối không đảm bảo	Cái	4		

4	đầu báo cháy,	Kiểm tra bảo dưỡng, tháo vệ sinh buồng cảm quang, lưới lọc, khe hút khói, kiểm tra vệ sinh cảm biến nhiệt, vệ sinh chân tiếp xúc, test thử thiết bị	Cái	68		
5	Nút ấn báo cháy	Bảo dưỡng	Cái	8		
6	Chuông báo cháy	Bảo dưỡng	Cái	8		
7	đèn báo cháy	Bảo dưỡng	Cái	32		
8	Hệ thống	Test kiểm tra lại toàn bộ hệ thống	Gói	1		

II Hệ thống bơm nước chữa cháy

1	Tủ điều khiển	- Vệ sinh tủ điện - Kiểm tra tiếp điểm cầu chì, role, bo mạch điều khiển - Kiểm tra các nút ấn, liên động - Đo nguồn tín hiệu ra - Xác định tình trạng hoạt động các thiết bị	Tủ	1		
2	Máy bơm chữa cháy	- Vệ sinh bơm đánh và sơn lại phần bong tróc - Kiểm tra đầu nối dây dẫn - Xác định tình trạng các thiết bị - Kiểm tra dò điện, quá nhiệt, tiếng động lạ, bơm dầu mỡ bôi trơn, động cơ kiểm tra stator, độ an toàn	Cái	2		
3	Hệ thống	Test kiểm tra lại toàn bộ hệ thống	Gói	1		

B LẮP ĐẶT MỚI HỆ THỐNG CHO KHO VTTBYT VÀ KHO HỒ SƠ

1	Tủ trung tâm báo cháy 10 Kênh	Woosung/ HQ	Tủ	2		
2	Đầu báo khói	Woosung/ HQ	Cái	23		
3	Đế đầu báo	Woosung/ HQ	Cái	23		
4	Nút ấn báo cháy	Woosung/ HQ	Cái	5		
5	Chuông báo cháy	Woosung/ HQ	Cái	5		
6	Đèn báo cháy	Woosung/ HQ	Cái	5		

7	Nhân công và chi phí khác	Lắp đặt, vật tư phụ test kiểm tra, và toàn bộ chi phí máy móc, giàn giáo để hoàn thiện hệ thống	Gói	2		
	Tổng					

Giá trên đã bao gồm thuế và các loại phí theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển.... Bệnh viện không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào.

Kính mong các đơn vị tham gia và cung cấp tài liệu.

Xin trân trọng cảm ơn. / *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng HCQT (để đăng tải Website);
- Lưu: VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Thành Chung

